

令和4年度 衛生センター放流水等測定結果

区分	項目	※規制値	公害防止協定値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質関係	採取日	—	—	—	2022/4/12	2022/5/10	2022/6/14	2022/7/12	2022/8/9	2022/9/13	2022/10/18	2022/11/8	2022/12/13	2023/1/17	2023/2/14	2023/3/14
	PH(水素イオン濃度)	5.8~8.6	5.8~8.6	—	7.1	6.9	7.1	6.5	7.0	6.7	6.7	7.2	6.8	7.1	7.0	6.8
	COD(化学的酸素要求量)	160以下	—	mg/l	1.0未満	1.4	1.0	3.1	1.1	1.5	2.3	1.5	2.7	1.4	1.2	1.2
	BOD(生物化学的酸素要求量)	40以下	30以下	mg/l	2.5	4.4	1.7	5.9	4.4	4.3	7.7	1.3	2.4	1.8	3.6	1.4
	SS(浮遊物質)	90以下	90以下	mg/l	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
	塩化物イオン	—	—	mg/l	280	310	140	240	230	250	310	270	270	320	260	220
	大腸菌群数	3,000以下	—	個/cm ²	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
大気関係	測定日	—	—	—					2022/8/9				2022/12/27		2023/2/14	
	ばいじん(換算値)	0.25以下	0.50以下	g/m ³ N					0.013				0.012		0.013	
	窒素酸化物(換算値)	—	—	ppm					71						58	
	硫黄酸化物排出量	8月=9.71 9月=9.82	—	m ³ /h					1.41						1.36	
	塩化水素(換算値)	700以下	700以下	mg/m ³ N					34				42		45	
	水銀	50	—	μg/m ³					23						9.2	
	排ガス中のダイオキシン類	10	—	ng-TEQ/m ³									0			
	ばいじん中のダイオキシン類	3	—	ng-TEQ/g									0			
悪臭関係	測定日	—	—	—					2022/8/9							
	アンモニア	2以下	2以下	ppm					0.2未満							
	メチルメルカプタン	0.004以下	0.004以下	ppm					0.0004未満							
	硫化水素	0.06以下	0.06以下	ppm					0.006未満							
	硫化メチル	0.05以下	0.05以下	ppm					0.005未満							
	二硫化メチル	0.03以下	0.03以下	ppm					0.003未満							
	トリメチルアミン	0.02以下	—	ppm					0.002未満							

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく基準