

令和6年度 衛生センター放流水等測定結果

区分	項 目	※規制値	公害防止協 定 値	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質関係	採取日	—	—	—	2024/4/9	2024/5/14	2024/6/11	2024/7/9	2024/8/20	2024/9/10	2024/10/8	2024/11/12	2024/12/10	2025/1/14	2025/2/18	2025/3/11
	PH(水素イオン濃度)	5.8～8.6	5.8～8.6	—	6.8	7.0	6.9	6.9	7.3	6.9	7.0	7.2	7.2	7.2	6.8	6.7
	BOD(生物化学的酸素要求量)	40以下	30以下	mg/l	3.6	1.3	2.2	1.9	2.4	2.4	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1
	COD(化学的酸素要求量)	—	—	mg/l	8.9	2.2	2.3	3.0	1.6	2.9	2.3	1.6	3.9	1.3	2.9	1.8
	SS(浮遊物質)	90以下	90以下	mg/l	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0未満
	大腸菌群数	3,000以下	—	個/cm ²	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満
	塩化物イオン	—	—	mg/l	610	470	270	260	370	310	270	280	300	470	280	210
大気関係	測定日	—	—	—					2024/8/22				2024/12/26		2025/2/27	
	ばいじん(換算値)	0.25以下	0.50以下	g/m ³ N					0.053				0.054		0.035	
	窒素酸化物(換算値)	—	—	ppm					81						90	
	硫黄酸化物排出量	8月=9.78 2月=9.59	—	m ³ /h					1.16						1.33	
	塩化水素(換算値)	700以下	700以下	mg/m ³ N					53				80		37	
	水銀	50	—	μ g/m ³					12						11	
	排ガス中のダイオキシン類	10	—	ng-TEQ/m ³									0			
	ばいじん中のダイオキシン類	3	—	ng-TEQ/g									0			
悪臭関係	測定日	—	—	—					2024/8/22							
	アンモニア	2以下	2以下	ppm					0.2未満							
	メチルメルカプタン	0.004以下	0.004以下	ppm					0.0004未満							
	硫化水素	0.06以下	0.06以下	ppm					0.006未満							
	硫化メチル	0.05以下	0.05以下	ppm					0.005未満							
	二硫化メチル	0.03以下	0.03以下	ppm					0.003未満							
	トリメチルアミン	0.02以下	—	ppm					0.002未満							

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づく基準