令和8年度　第2埋立処分場及び埋立処分場放流水等測定結果一覧表

第2埋立処分場（現処分場）

施設	測定項目	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
第2埋立処分場	採取年月日	－	2026/4/14	2026/5/12										
	測定結果年月日	－	2026/4/23	2026/5/20										
	水温	－（℃）	14.0	16.2										
	水素イオン濃度（PH）	5.8～8.6	8.0	7.9										
	生物化学的酸素要求量（BOD）	60（mg/L）	1.7	1.1										
	化学的酸素要求量（COD）	90（mg/L）	4.8	4.1										
	浮遊物質量（SS）	60（mg/L）	1.0 未満	1.0 未満										
	大腸菌数	800CFU/mL以下	20 未満	20 未満										
	窒素含有量	120（mg/L）	3.0	2.7										
	電気伝導率（上部井戸地下水）	－（ms/m）	41	30										
	電気伝導率（下部井戸地下水）	－（ms/m）	26	28										

埋立処分場（旧処分場）

施設	測定項目	規制値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
埋立処分場	採取年月日	－	2026/4/14	2026/5/12										
	測定結果年月日	－	2026/4/23	2026/5/21										
	水温	－（℃）	14.1	17.5										
	水素イオン濃度（PH）	5.8～8.6	7.7	7.5										
	生物化学的酸素要求量（BOD）	60（mg/L）	2.2	1.3										
	化学的酸素要求量（COD）	90（mg/L）	2.2	1.7										
	浮遊物質量（SS）	60（mg/L）	1.5	3.3										
	大腸菌数	800CFU/mL以下	20 未満	20 未満										
	窒素含有量	120（mg/L）	0.75	0.67										
	電気伝導率（場内井戸地下水）	－（ms/m）	28	28										
	電気伝導率（施設周辺井戸地下水）	－（ms/m）	10	14										